



LAB N° 1838 L

# Analisi microbiologiche di routine

(Gruppo A)

**La "Acque di Casalotto S.p.A." effettua costantemente, nel proprio laboratorio d'analisi, i controlli microbiologici e chimico - fisici dell'acqua potabile distribuita.**

(\*) Può talvolta verificarsi la variabilità dei valori, da un minimo ad un massimo dovuta soprattutto al fatto che l'acqua distribuita proviene da numerosi pozzi e, a seconda delle necessità, essa viene miscelata in rapporto sempre diverso.

A causa di lavori ( **manutenzione - manovre** ) eseguiti sulla rete di distribuzione o eseguiti da terzi quali la **manutenzione delle strade**, alcuni valori possono, per brevi periodi, superare lievemente i riferimenti di legge (**soprattutto il ferro, la torbidità, il colore** ).

Come stabilito dal Decreto del 14 giugno 2017 del Ministero della Salute (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2017), sulle acque potabili si effettuano due tipi di controlli: quelli del gruppo A, da fare come routine su tutti i punti di prelievo stabiliti con frequenza minima bimestrale, e quelli del gruppo B con cadenza annuale in punti rappresentativi per distribuzione

## Analisi microbiologiche gruppo A eseguite il 08 gennaio 2021

Descrizione campione:	<b>Acqua</b>		
Metodo di campionamento	<b>APAT CNR ISRA 1030 MAN 29 2003</b>		
Fonte Prelievo :	<b>serb_Oliva_S_Mauro_Vetroresina</b>		
Prelievo effettuato il :	<b>08/01/2021</b>	Prelevato da:	<b>Dott. Luigi Lucchesi</b>
Data inizio prova :	<b>08/01/2021</b>	Data fine prova :	<b>08/01/2021</b>

### Analisi chimico- fisico

Parametro/Metodo	U. M.	Risultato	Incertezza	Valore di parametro
Colore APAT CNR ISRA 1030 MAN 29 2003	---	<b>Accettabile</b>	---	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Durezza totale	°F	<b>30</b>	---	Valori consigliati 15÷50 °F

Note :

Il presente rapporto di prova è riferito esclusivamente al campione esaminato.

I risultati delle analisi non implicano l'approvazione dei prodotti oggetto delle prove, né da parte del Laboratorio, né da parte di Accredia

L'incertezza riportata si riferisce all'incertezza estesa con un fattore di copertura K=2 (95%)

E' vietata la riproduzione del presente rapporto di prova salvo approvazione scritta della Acque di Casalotto S.p.A.

L'Analista  
**Dott. Luigi LUCCHESI**

Il Direttore  
**Dott. Antonino GUIDOTTO**