

RAPPORTO DI PROVA N. 2426

DATA DI EMISSIONE 01/03/2024



LAB N° 1838 L

Spett.le

Acque di Casalotto S.p.A.
Via XXI Aprile, 81
95021 Aci Castello (CT)

| | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|
| Descrizione campione | Acqua destinata al consumo umano | | |
| Metodo di campionamento | * APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003; * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 | | |
| Fonte prelievo | Serb. Vecchio Acitrezza - via Litteri, 254 | | |
| Prelievo effettuato in data | 26/02/2024 | | |
| Prelevato da | <input checked="" type="checkbox"/> Laboratorio (Dott. Lucchesi) | <input type="checkbox"/> Cliente | |
| Data inizio prove | 26/02/2024 | Data fine prove | 29/02/2024 |

Microbiologia

| Parametro/Metodo | U.M. | Risultato | Incertezza | Valore di parametro ^[1] |
|---|---------------|-------------------|-------------|------------------------------------|
| Microrganismi vitali a 22 °C <i>UNI EN ISO 6222:2001</i> | U.F.C./mL | Senza var. | --- | Senza variazioni anomale |
| Microrganismi vitali a 36 °C <i>UNI EN ISO 6222:2001</i> | U.F.C./mL | 19 | [13 28] | 20/mL |
| Batteri coliformi <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i> | U.F.C./100 mL | 0 | [--- ---] | 0/100 mL |
| Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i> | U.F.C./100 mL | 0 | [--- ---] | 0/100 mL |
| *Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2</i> | U.F.C./100 mL | 0 | --- | 0/100 mL |

Analisi chimico-fisiche

| Parametro/Metodo | U.M. | Risultato | Incertezza | Valore di parametro ^[1] |
|--|-------|--------------------|------------|--|
| Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i> | µS/cm | 1045 | ± 23 | 2500 µS/cm a 20 °C |
| pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i> | pH | 7,7 | ± 0,6 | 6,5 ≤ pH ≤ 9,5 |
| Colore <i>APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003</i> | --- | Accettabile | --- | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| *Odore --- | --- | Accettabile | --- | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| *Sapore --- | --- | Accettabile | --- | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |



RAPPORTO DI PROVA N. 2426

DATA DI EMISSIONE 01/03/2024



LAB N° 1838 L

| *Torbidità | | Accettabile | | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
|----------------|------|-------------|-----|--|
| --- | | | --- | |
| * Ammoniaca | mg/L | 0,08 | --- | 0,50 mg/L |
| --- | | | | |
| * Cloro libero | mg/L | 0,3 | --- | valore minimo 0,20 mg/L |
| --- | | | | |
| * Nitriti | mg/L | < lim | --- | 0,50 mg/L |
| --- | | | | |
| * Nitrati | mg/L | 8 | --- | 50 mg/L |
| --- | | | | |
| * Ferro | µg/L | 60 | --- | 200 µg/L |
| --- | | | | |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Dichiarazione di conformità | Valore entro i limiti. ^[2] |
| Note: | --- |

^[1] I valori di parametro fanno riferimento all'All. II parte B del Dlgs. N. 18 del 23/02/2023.

^[2] La regola decisionale per la Dichiarazione di conformità è la seguente: "Dati i valori limite previsti (valori di parametro di riferimento del D.Lgs. n. 18 del 23/02/2023), il laboratorio dichiara "Conforme" il risultato inferiore o uguale al Valore limite e "Non Conforme" il risultato maggiore al Valore limite, senza tenere conto dell'incertezza".

*Prova non accreditata ACCREDIA

Il presente rapporto di prova è riferito esclusivamente al campione esaminato.

I risultati delle analisi non implicano l'approvazione dei prodotti oggetto delle prove, né da parte del Laboratorio, né da parte di Accredia.

L'incertezza riportata si riferisce all'incertezza estesa con un fattore di copertura k=2 con livello di fiducia del 95%.

È vietata la riproduzione del presente rapporto di prova, salvo approvazione scritta della Acque di Casalotto S.p.A.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Luigi Lucchesi